

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำสั่งที่ 129/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 178.76 kWp.1 ระบบ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ C2/2565 (EN) ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวนเงิน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี บริษัท มิราเคิล ออน ลูฟทีอป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งมีระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นั้น

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามเอกสาร เลขที่ Miracle789 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับเอกสารเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565) และผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามเอกสาร ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการฯ ได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เทพนม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้

1. ตามขอบเขตของงานข้อที่ 4.1 กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน...” คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ ถูกต้องครบถ้วน

2. ตามขอบเขตของงานข้อที่ 4.10 กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดและทดสอบการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา...” คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้

3. ตามสัญญา ข้อ 18 กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปจากสถานที่ก่อสร้าง...” คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างยังไม่ได้เก็บงานและวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และสถานที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติยังไม่ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขข้อบกพร่อง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

...

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ควบคุมงานได้รับรายงานจากผู้รับจ้างว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. แล้วเห็นว่าผู้รับจ้างทำการแก้ไขการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้ และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจงานของผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ปราบกฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขข้อบกพร่องและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยมีค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ไว้ในสัญญาจำนวน 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีค่าปรับเป็นเงินวันละ 5.150 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 72.100 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเห็นสมควรจ่ายเงินจำนวน 5.077.900 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

คณะกรรมการฯ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....อ.ดร.แสงตะวัน อัมมภาเพียร.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....รศ.ดร.ณฤศรา สิงเวดล้อม.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(...นายทรัพย์ฯ ทฤษฎีมากรณ์...)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นางสาวชนิดี ดิเชคศิริดี.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นางสาวงามเงา ยิ่งงาม.....) และเลขานุการ